


PLANTA BAIXA

OBS: O cavalete da VPR deverá ser preso em cantoneiras de ferro para evitar vibrações devido ao golpe de ariete.



LEGENDA:

- 1 Adaptador PVC JE BR
- 2 Tubo PVC
- 3 Luva de correr PVC



P.M. **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS**

LOCALIDADE: SÃO PEDRO
 RESIDÊNCIAS ATENDIDAS: 15 UNIDADES
 MUNICÍPIO: VIADUTOS/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL RENE BAZANELLA
 CREA/RS 248-424

ESCALA:
 INDICADA

DETALHAMENTO VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

FOLHA:
 01/08